

Zakład Gospodarki Komunalnej ul. Wrzawska 9  
39-432 Gorzyce

Nr konta : 39 9434 1012 2002 1050 0076 0003	Biuro od 7 <sup>00</sup> -15 <sup>00</sup> tel (015) 644-68-39
Bank Spółdzielczy O/Gorzyce;	
NIP : 867-000-34-82	
REGON: 001093618	Wodociągi tel. całodobowy (015) 6446843
e-mail : biuro@zgkgorzyce.pl	Kanalizacja tel. całodobowy (015) 6446838

L.dz. ZGK/218 / 2021 r.

Gorzyce, dnia 03.12.2021 r.

ZP.11/1.2021

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
ul. Wrzawska 9  
39-432 GORZYCE  
tel./fax (0-15) 836 23 57  
tel. (0-15) 836 26 96, 844 68 39  
NIP 867-000-34-82. REGON 001093618

Do uczestników postępowania:

**„Sprzedaż wraz z dostawą środków chemicznych stosowanych w procesie uzdatniania wody przeznaczonych do spożycia i oczyszczania ścieków”.**

Zamawiający informuje, iż Wykonawca zwrócił się do niego z pytaniem dotyczącym niniejszego postępowania przetargowego.

Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz.2019) Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Pytanie 1:

W dniu 02.12.2021 r. Wykonawca zwrócił się z pytaniem o wyrażenie zgody na odstąpienie od wymogu wykonania prób laboratoryjnych przeprowadzonych na Oczyszczalni Ścieków w Gorzycach w celu dokonania doboru flokulanta.

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający informuje, iż środek flokujący powinien zostać dobrany na podstawie prób laboratoryjnych przeprowadzonych na Oczyszczalni ścieków w Gorzycach zgodnie z SWZ, jednak nie jest to warunkiem koniecznym do złożenia oferty.

Dyrektor  
Zakładu Gospodarki Komunalnej  
Janusz Barabasz MBA