

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
ul. Wrzawska 9, 39-432 Gorzyce

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. Wrzawska 9
39-432 GORZYCE
tel./fax (0-15) 836 23 57
tel. (0-15) 836 26 96, 844 68 39
NIP 667-000-34-82, REGON 001093618

Gorzycy dn., 17.10.2019r.

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania pn. "Dostawa, montaż i uruchomienie dmuchawy śrubowej ze zintegrowaną przetwornicą częstotliwości w obudowie wyciszającej" prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.

Zamawiający ze względu na konieczność korekty zapisu dotyczącego Wymogów Zamawiającego, dokonuje następującej zmiany:

W rozdz. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA-PARAMETRY WLOTOWE:

Jest:

„ zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 600mbar i maksymalnej wydajności:16,32m³/min nie może przekraczać 20kW(podana moc nie musi zawierać straty na silniku i na przetwornicy częstotliwości-określać rzeczywisty pobór energii na przyłączy elektrycznym) ”

Winno być:

„ zapotrzebowanie mocy kompletnej dmuchawy przy ciśnieniu 600mbar i maksymalnej wydajności:16,32m³/min nie może przekraczać 20kW(podana moc musi zawierać straty na silniku i na przetwornicy częstotliwości-określać rzeczywisty pobór energii na przyłączy elektrycznym) ”

Zamawiający

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Gorzycach

mgr inż. Janusz Myśliwy

