

Zmiana treści zapytania ofertowego

Dotyczy: postępowania pn. " ZAPYTANIE OFERTOWE
na sprzedaż wraz dostawą wapna hydratyzowanego luzem na potrzeby
Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach"

Zamawiający ze względu na konieczność korekty zapisu dotyczącego
Wymogów Zamawiającego, dokonuje następującej zmiany:

- **W treści zapytania**

Winno być:

„Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zaprasza do złożenia oferty
cenowej na sprzedaż wraz z dostawą wapna hydratyzowanego w workach po
25kg każdy, spełniającego wymagania dla wapna budowlanego EN 459-1 CL
90-S określone w Polskiej Normie PN-EN 459-1, na potrzeby Stacji
Uzdatniania Wody, w ilości ok. 40 ton (średnio 3 tony miesięcznie).”

- **W punkcie 2. Termin realizacji zamówienia**

Winno być:

„Zamawiający dopuszcza możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego
w przypadku zwiększenia potrzeb zużycia wapna na Stacji Uzdatniania
Wody z zastrzeżeniem, że cena jednostkowa za tonę musi być równa cenie
podanej
w ofercie(...)

oraz,

„UWAGA: Do każdej partii wapna hydratyzowanego wymagane jest
świadectwo kontroli jakości oraz aktualny przez cały okres zawarcia
umowy atest higieniczny potwierdzający przeznaczenie przedmiotu
zamówienia do uzdatniania wody w tym wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli ilości i jakości
dostarczonego wapna hydratyzowanego.”

Zamawiający

Dyrektor Zakładu
Gospodarki Komunalnej
w Gorzycach
mgr inż. Janusz Myśliwy